



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

## PRESIDENZA

Prot. N. 5425.2020

Catania, li 27 APR 2020

N. Prot. Precedente

Vs. Rif. N. Prot. /

Allegato: /

Pos. 16.1/2020

Al S. E.

Il Procuratore generale presso  
la Corte di appello di

**CATANIA**

Al Signor

Presidente del Tribunale di

**CATANIA**

Al Signor Presidente del  
consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di

**CATANIA**

**Oggetto:** relazione pulizia e sanificazione impianti di condizionamento a servizio del Palazzo di Giustizia di Catania.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la relazione relativa agli impianti di condizionamento insistenti nel Palazzo di giustizia di Catania.

Il Presidente della Corte  
Giuseppe Meliadó



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Prot. n. 959. 2/20

Catania, li 27 APR 2020

N. Prot. Precedente /2019  
Vs. Rif. N. Prot. /  
Allegato: /

Pos. /2019

A S.E.

Il Presidente della  
Corte di Appello di Catania

**Oggetto: relazione pulizia e sanificazione impianti di condizionamento a servizio del Palazzo di Giustizia di Catania.**

Il sottoscritto ing. Antonino Barberi, Funzionario tecnico in servizio presso la Corte di appello di Catania, in qualità di Direttore esecutivo del contratto di manutenzione degli impianti termoidraulici e condizionamento degli edifici giudiziari di Catania per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, a seguito delle procedure di analisi compiute sugli impianti termici ed acquisite le schede di intervento redatte dalla ditta MCA Energy, relaziona quanto segue:

Gli impianti termici a servizio del Palazzo di Giustizia di Catania si dividono in:

1. impianti di tipo VRF per la climatizzazione degli uffici e degli spazi comuni ed impianti split per uffici;
2. impianti idronici a servizio della climatizzazione delle aule di udienza;
3. impianti aeraulici a tutt'aria per i ricambi negli uffici.

Per quanto concerne la prima tipologia di impianti, sono state compiute tutte le attività contenute nel capitolato tecnico di appalto, necessarie a igienizzare e sanificare tutte le unità interne a espansione diretta per la climatizzazione.

Per quanto concerne la seconda tipologia, sono state compiute tutte le procedure di igienizzazione e sanificazione per le aule udienze, per le biblioteche e le aule di riunione in genere ad eccezione di quanto segue:

- Aula Famà: la sanificazione è stata compiuta su due delle tre macchine termiche presenti, la climatizzazione è

ARL



# CORTE DI APPELLO DI CATANIA

consentita utilizzando solamente le due macchine sanificate;

- Aula Adunanza: sanificazione compiuta su due delle tre macchine termiche presenti, la climatizzazione è consentita utilizzando solamente le due macchine sanificate;
- Aula udienza n.1 piano terra lato EST e aula udienza n.1 piano terra lato OVEST: la sanificazione è stata compiuta su una sola macchina per ciascuna aula;
- Aula udienza n.1 piano secondo lato OVEST la sanificazione non è stata effettuata per motivi tecnici.

Per quanto concerne la terza tipologia, poiché si richiedono interventi di sanificazione più radicali non facilmente eseguibili, già da febbraio è stato richiesto alla ditta lo spegnimento degli impianti stessi al fine di prevenire la possibile diffusione di batteri e/o spore nonché la possibile facilitazione della diffusione del COVID19.

Gli uffici e gli ambienti serviti dagli impianti VRF e/o split possono essere climatizzati in sicurezza purché permangano spenti gli impianti di trattamento aria (terza tipologia).

Per le aule servite da sistemi idronici e dotate di impianti a trattamento d'aria, laddove le sanificazioni risultano essere complete, prima di operare l'accensione degli impianti, si attende un confronto con gli addetti alla sicurezza e con la ditta esecutrice del contratto di manutenzione.

Catania 27/04/2020

V.

Il RUP  
Dirigente amministrativo  
Dott. Michele Russo

Il DEC  
Funzionario Tecnico  
Ing. Antonio Barberi